

MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY **JACSÓ JÓZSEF**

GYARTÓ		<small>alkalmazó</small> 3400 Mezőkövesd, Mihály út 7. Adószám: 49463518-2-25 Tdk. száma, százasz.: 55100462-12003567	
A Minőségi Bizonyítvány kiállítója:			
A berendezés megnevezése (rendeltetése): típusu, szilárd tüzelésű, melegvíz üzemű kazán			
Mennyiség:	Tömeg:	Termékazonosító:	Gyártási szám:
Gyártás időpontja:		VTSZ-szám:	
Szállítási, raktározási előírások: A kazánt zárt raktárban kell tárolni, nedvessegtől, vegyi gőzöktől óvni! egymásra rakni és forgatni tilos!		Csomagolás: Hullámpapír doboz pantolva	
A termék lényeges tulajdonságai (szabatos műszaki adatokkal, mérési eredményekkel): Teljesítmény: _____ kW Hatásfok: _____ 78-80% Tüzelőanyag: _____ szen, lignit, tuzifa Hőmérséklet szabályozás: _____ kezi vagy automata Minősítés, osztályba sorolás: _____ I. osztályu			
A termék minőségének ellenőrzésére alkalmazott vizsgálati (mérési, mintavételi) módszer: NYOMÁS PROBA Alkalmazott jogszabályok, előírások, szabványok: MSZ EN 303-5:2009			
Használati, kezelési előírás: A berendezéshez mellékelt gépkönyv utasításainak betartása kötelező! A fűtési rendszert csak tisztított, és 2-5 nk ³ -os lágyított vízzel szabad feltölteni.			
Egyéb adatok:		A Minőségi Bizonyítvány kiállítójának aláírása: Kelt: JACSÓ JÓZSEF <small>alkalmazó</small> 3400 Mezőkövesd, Mihály út 7. Adószám: 49463518-2-25 Tdk. száma, százasz.: 55100462-12003567	

FONTOS TUDNIVALÓK

1. A vízteres kandallókhöz, kazánhoz kapcsolódó fűtési rendszer megtervezése épületgépész tervező feladata.
2. A tüzelőberendezés üzem közben megbontása, szerelése tilos.
3. Szükség esetén használati melegvíz hőcserélő beépítésével biztosítható.
4. Üzemeltetés során a fűtővíz maximális hőmérséklete 90 °C lehet.
5. A tüzelőberendezésbe üzemelés közben vizet tölteni tilos, azt kizárólag hideg állapotban engedélyezett.
6. Első begyűjtáskor, a nedves füstgáz kondenzálódik (lecsapódik) a hideg kazántestben, amelyből fekete színű, kissé kátrányos csurgalékvizet szivároghat a burkolat alól. Üzemi állapot elérését követően ez megszűnik. Amennyiben később is tapasztalja, hívjon szakembert.
7. Ha a fűtővíz hőmérséklete gyorsan emelkedik ellenőrizze a fűtési rendszerének elzáró szelepeit, vagy szivattyú esetében a berendezés működését.
8. Tüzelőberendezés forró felületére hűtővíz locsolása tilos és életveszélyes.
9. Fűtési szezonban, fagyveszélyes időben, ha a fűtést hosszabb ideig szüneteltetjük - a szétfagyás elkerülése érdekében - a rendszert vízteleníteni kell.
10. A fűtési időszak befejeztével a rendszert hagyjuk vízzel feltöltött állapotban, ezzel biztosítjuk a belső korrózió védelmet.
11. A kazánt csak olyan helyiségbe szabad telepíteni, ahol a rendeltetésszerű üzemelés során tűz- és robbanasveszély nem áll fenn.
12. A helyiség padozata, oldalfala a kazán és füstcsöve 1,5 m-es körzetében nem éghető anyagú legyen.
13. A helyiségben csak annyi tüzelőanyagot szabad tárolni, amennyi a napi begyűjtáshoz szükséges.
14. A kazánt úgy kell elhelyezni, telepíteni a helyiségben, hogy könnyen megközelíthető, körüljárható és szerelhető legyen.
15. A kazánba még begyűjtásra is tilos robbanasveszélyes folyékony anyagot behelyezni! (pl.: benzin, gázolaj, hígító, alkohol, stb.) Begyűjtáshoz papírt, aprófát használjon!
16. Minden fűtési szezon előtt, illetve hosszabb üzemszünet után a begyűjtást megelőzően ellenőrizze a füstcsövek tömítettségét és azok rögzítését, valamint a kémény tisztaságát. A kémény tisztításához kérje szakember segítségét.

JÓTÁLLÁSI JEGY

TJK ____ típusú _____ gyártási számú, a Magyar Köztársaság területén vásárolt termekre (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő, a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerint kötelező jótállást vállalunk, a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza.

Forgalmazó neve, címe:

Gyártó neve, címe: **FACSÓ FOLSEF E.V. 3400 MEZŐLŐVÉSD SÁNDOR U. 13**

A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 20.....hó.....nap

(P.H.) aláírás

Jótállási szelvények	Levágandó jótállási szelvények
Igeny bejelentés időpontja: Javításra átvétel időpontja: Hiba oka: Javítás módja: Visszaadás időpontja: A jótállás új hataideje: Szerviz neve: Munkalap: 20__ hó nap (P.H.) aláírás	Jótállási szelvény Típus: Gyártási szám: Eladás kelte: 20__ hó nap Eladó szerv: (P.H.) aláírás
Igeny bejelentés időpontja: Javításra átvétel időpontja: Hiba oka: Javítás módja: Visszaadás időpontja: A jótállás új hataideje: Szerviz neve: Munkalap: 20__ hó nap (P.H.) aláírás	Jótállási szelvény Típus: Gyártási szám: Eladás kelte: 20__ hó nap Eladó szerv: (P.H.) aláírás
Igeny bejelentés időpontja: Javításra átvétel időpontja: Hiba oka: Javítás módja: Visszaadás időpontja: A jótállás új hataideje: Szerviz neve: Munkalap: 20__ hó nap (P.H.) aláírás	Jótállási szelvény Típus: Gyártási szám: Eladás kelte: 20__ hó nap Eladó szerv: (P.H.) aláírás

Jótállási feltételek

A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.

Követelje meg a forgalmazótól a vásárlás napjának pontos feltüntetését a jótállási jegyen.

Elvesztett jótállási jegyet nem tudunk pótolni. Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.

A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

A garancia csak a megfelelően szerelt és üzembehelyezett berendezésekre érvényes. A berendezések szerelését üzembehelyezését szakemberrel végeztesse.

A tüzelőberendezés kezelését a használati utasítás ismeretében, annak előírásai betartásával végezze.

Minden további kérdésben az érvényes fogyasztóvédelmi törvény, rendeletek irányadók.